



VBD-40.5 (P) 型系列断路器订货选型表

订货须知：请依次勾选下表所示选项，每项规格产品对应一张订货选型表

项次	额定电流	开断电流				极间中心距				
1		20	25	31.5			300	380	440	
	630	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	1250	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	1600			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	2000			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	2500			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	参数说明	常规产品				可配置产品（此列项选项交货期或价格另议）				
2	使用环境	海拔 ≤ 1000m <input type="checkbox"/>				海拔 1001-2000m () <input type="radio"/>				
3	真空灭弧室	国产陶管 <input type="checkbox"/> 固封极柱 <input type="checkbox"/>				特殊要求 _____ <input type="radio"/>				
4	储能电压	AC & DC 220V <input type="checkbox"/>				AC & DC 110V <input type="radio"/>				
5	分、合闸电压	DC 220V <input type="checkbox"/>				AC 220V <input type="radio"/> AC 110V <input type="radio"/> DC 110V <input type="radio"/>				
6	防跳装置 *	无 <input type="checkbox"/>								
7	二次接线原理图	直流，无防跳，无过流 <input type="checkbox"/>				其它 <input type="radio"/>				
8	二次软管长度	常规 (1000mm) <input type="checkbox"/>				1400mm 二次插头中间引出 <input type="radio"/>				
9	下触臂对地高度	1107 <input type="checkbox"/> 1100 <input type="checkbox"/>								
10	接地刀联锁	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>								
11	接地位置	左侧 <input type="checkbox"/> 右侧 <input type="radio"/>								
12	上面板	有 <input type="checkbox"/> 相间距 380 440 时不带上面板				无 <input type="radio"/>				
13	配合静触头闭合圆尺寸	630A (φ 35) <input type="checkbox"/>		1250A (φ 49) <input type="checkbox"/>						
		1600A (φ 55) <input type="checkbox"/>		2000A (φ 79) <input type="checkbox"/>						
		2500A (φ 109) <input type="checkbox"/>		熔断器手车式 (φ 35) <input type="checkbox"/>						
	其它要求									
注： 1、 <input type="checkbox"/> -推荐选项； <input type="radio"/> -可配置产品选项。 2、开关柜上若有微机综合保护装置，请谨慎选择 * 所标项。										

此规格本次订货台数

_____ 台

用户签名

日期
